

2017.gada 7.februārī, Rīgā
Nr. 1.01.-19-17/66

*Atbilde uz 03.02.2017. vēstuli Nr. 1
par darba apjomu*

Jautājums atklāta konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”, ID Nr. LNO 2017/3, ietvaros:

Darbu apjomu saraksts:

4	4	TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
---	---	-------------------------------

Tāmes pozīcija:

4.2	31- 00000	Betona bruģakmens iesegums (pelēks, netonēts, taisnstūra 20x10x8)	m ²	162.00
-----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------


Ņemot vērā to, ka šī pozīcija ir attiecināma uz seguma atjaunošanas darbiem, lūdzam precizēt, vai šīs pozīcijas ietvaros jāparedz iepriekš atgūts bruģakmens materiāls vai arī jāparedz jauna materiāla iestrāde.

Pasūtītāja atbilde:

Darbu apjomu tabulas Teritorijas labiekārtošanas lokālās tāmes pozīcijā 4.2. ievērtēts esošā seguma remonts, izmantojot jaunu bruģakmens materiālu.

Ar cieņu,

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”
valdes locekle



Daina Markova

Dace Peltmane
371 67073844