



LATVIJAS NACIONĀLĀ
OPERA UN BALETS

VSIA LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS | Reģ. nr. LV 40103208907 | Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
T+371 67073715, F+371 67228930 | lietvediba@opera.lv, www.opera.lv

2017.gada 16.februārī, Rīgā
Nr.1.01.-19-17/76

*Atbilde uz 13.02.2017. vēstuli Nr. _
par tehnisko projektu*

Jautājums atklāta konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”, ID Nr. LNO 2017/3, ietvaros:

1) Projekta dokumentācijā nav atrodama elektriskā principiālā shēma EL-2.

1		Elektriskās sadalnes		
1.1	18-00000	El.sadalne ar pārslēdžiem, individuāli komplektējama (saskaņā ar rasējumu EL-4)	kpl.	2
1.2	18-00000	El.sadalne GSS virs apmetuma izpildījumā IP44 (saskaņā ar rasējumu EL-2)	kpl.	1


2) Vairāki materiālu/apgaismojumu ķermeņu piegādātāji nespēj sniegt korektu piedāvājumu, jo trūkst informācijas par projektā izmantojamajiem gaismekļiem. Lūdzam precizēt gaismekļu marku, tipu un citus būtiskus parametrus.

Pasūtītāja atbilde uz minētajiem jautājumiem:

- 1) Elektriskās sadalnes kabeļu trases un sadalnes elektriskās shēmas EL-2, EL-3 un EL4 ir jāskatās kompleksi. Elektrības sadalnēs ar pārslēdžiem atrodas tikai gaismas slēdži, ar kuriem ieslēdz attiecīgo gaismekļu grupu.
- 2) Saskaņā ar tehnisko projektu - nojumē paredzēts izmantot „TITUS INDUSTRY” TW L840 apgaismes ierīces ar spuldzi 3X80W, TW L840, IP 65. Gaismekļiem jābūt ražotiem autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā. Gaismekļu ražotājfirmas un tipi jāaskaņo ar Pasūtītāju un arhitektu, izvēloties ieprojektētos vai līdzvērtīgus gaismekļus.

Ar cieņu,

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”
Valdes priekšsēdētājs



Zigmars Liepiņš

Dace Peltmane
371 67073844