



APZĪMĒJUMI	
1	Pie gaislēmām stiprināms gaismeklis ar kompakto lumīniscences spuldzi 3x80W, IP65 ar elektronisko balastu.
1E	Pie gaislēmām stiprināms gaismeklis ar kompakto lumīniscences spuldzi 3x80W, IP65 ar elektronisko balastu avārijas spuldzi 1x18W, IP65 ar elektronisko balastu.
2	Vienpola virsapneņuma pārslēdzis 220V, 10A, IP44
3	Kustības dēvējs
4	El. kabeļu tīrē ar stiprinājumiem un pagrieztā elementiem 200mm ar kabeļiem.
5	El. kabeļu rēne ar stiprinājumiem un pagrieztā elementiem 100mm ar kabeļiem.

APGAISĒS ZONAS APZĪMĒJUMI	
Zona "1". Pārslēdzis Nr. 1.1 un 1.2.	
Zona "2". Pārslēdzis Nr. 2.1 un 2.2.	
Zona "3". Pārslēdzis Nr. 3.1 un 3.2.	
Zona "4". Pārslēdzis Nr. 4.1 un 4.2.	

- PIEZĪMES:
- Kabeļus novietot pa sienām, el. tīrēm, el. rēnēm un segti caurulēs.
  - Elektroinstalācijas celtniecību un montāžu izpildīt atbilstoši celtniecības normām, tehniskās ekspluatācijas un drošības normu prasībām.

B		A	
KOODS		IZMĀNĀS	
DARBA RASEJUMS BŪVNICĪBAI		IZM. IZDARĪJA	
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANA		DARBA RASEJUMS BŪVNICĪBAI	
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMĀNĀS IR SPĒKĀ, JA APBĒRINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.		DARBA RASEJUMS BŪVNICĪBAI	
PROJEKTAĒTĀJS:		PROJEKTAĒTĀJS:	
PASŪTĪTĀJS:		PASŪTĪTĀJS:	
BŪVPROJEKTS:		BŪVPROJEKTS:	
BŪVE		BŪVE	
RASEJ. NOSAUKUMS		RASEJ. NOSAUKUMS	
1. stāva plāns ar apgaismojuma elektroinstal.		1. stāva plāns ar apgaismojuma elektroinstal.	
2. līmenis.		2. līmenis.	
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.		BŪVPROJ. DAĻ. VAD.	
IZSTRĀDĀK.		IZSTRĀDĀK.	
EL-3		EL-3	