



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67726258, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

SIA „Rīgas nami”
valdes priekšsēdētāja

Vijeta Verika
10-10-2014

Andrejs Kondratjūks

KONTROLE

10-10-2014

15.10.2014.

Rīgā
07.10.2014. Nr. 30KI50-04.05/2467
Uz 19.09.2014. Nr.RN-14-610-nd

SIA „Rīgas nami”
pilnvarotai personai
Ingai Smirnovai
Smilšu ielā 14
Rīgā, LV-1050

Tehniskie noteikumi objektam „Īslaicīgās lietošanas būvei – pacēlāja ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Izstrādājot tehniskā projekta dokumentāciju „Īslaicīgās lietošanas būvei – pacēlāja ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, zemesgabala kad.Nr.0100 005 0056, jāievēro šādi AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas tehniskie noteikumi:

1. Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam projektējamo būvdarbu zonā jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Būvnormatīvu prasībām.
2. Projektā, plānā, būvdarbu zonā jāuzrāda visas elektrolīnijas un būves ar to piesaistēm. Projekts jāizstrādā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250.
3. Projektā jāpieņem, ka esošo kabeļu dziļums ir 0,7m, bet zem brauktuves - 1,0m.
4. Ja projektējamo būvdarbu zonā nonāk esošie elektrotīkli (kabeļu līnijas) vai citas elektrotīklu būves, projektā jāparedz esošo elektrotīklu aizsardzība un, vajadzības gadījumā, pārcelšana atbilstoši pastāvošām normām. Elektrotīklu pārcelšana notiek par būvdarbu ierosinātāja līdzekļiem un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā. Elektrotīklu pārbūves projekta daļa jāpievieno objekta būvdarbu projektam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
5. Projektu saskaņot Rīgas pilsētā un AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu skatīšanas nodaļā (Šmerļa ielā 1).
6. Gadījumā, ja tiek demontētas, pārvietotas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošās elektropārvades līnijas, sadalnes, tad ar gatavo elektroapgādes tehnisko projektu (divus projekta oriģināla eksemplāru papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem skatījumiem un trīs Projekta kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā DWG un PDF formātā ar ieskenētiem visiem skatījumiem un piezīmēm no skatītājiem) griezties AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Līgumu nodaļā (Šmerļa ielā 1) un noformēt līgumu darbu izpildei.

Visas izmaksas sedz darbu ierosinātājs, jo saskaņā ar „Enerģētikas likuma” 23.panta 2.daļu energoapgādes uzņēmuma objekta pārvietošanu pēc pamatotas

SANEMTS

SIA „Rīgas nami”

09.10.2014.

Nr. RN-14-1097-201

nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 2 gadi.

Nodaļas vadītājs

KONTROLĒ



Aigars Kariņš

Sandris Želvis 67726459