



## VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050, fakss 67223542, e-pasts [vugd@vugd.gov.lv](mailto:vugd@vugd.gov.lv), tālrunis 67075824

Rīgā

10. 12. 2014 Nr. 22-1.22/1859

SIA „Rīgas nami”  
Smilšu iela 14,  
Rīga, LV-1050

Uz 24.11.2014. Nr. RN-14-786-nd

04.12.2014. Nr. RN-14-815-nd

[Par tehnisko risinājumu izskatīšanu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) 2014.gada 24.novembrī saņēma jūsu iesniegumu par atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības tehniskajām prasībām saskaņošanu būvobjektā „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” Aspazijas bulvārī 3, Rīgā.

Saskaņā ar 2014.gada 3.decembra VUGD Tehniskās komisijas sēdē nolemtu, VUGD informē, ka, izskatot jautājumu par nojumes konstrukciju novietošanu pie Latvijas Nacionālās operas un Operas un baleta ēkas un izvērtējot īslaicīgas lietošanas būves – pacēlāja ar nojumi ietekmes novērtējumu uz Latvijas Nacionālās operas kompleksa ugunsdrošību un ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, un iesnieguma iesniedzēja sniegtos priekšlikumus par atkāpi kompensējošiem pasākumiem, VUGD Tehniskā komisija nolēma atkāpi no būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām saskaņot.

Par atkāpi kompensējošiem pasākumiem tiek noteikti šādi alternatīvie risinājumi:

- nojumes zonā, kas atrodas vismaz 6m no Latvijas Nacionālās operas ēkas un Operas un baleta ēkas, izveidot „ugunsdrošu zonu”, kas pildīs ugunsdrošības atstarpes funkciju un kurā dekorāciju un citu materiālu uzglabāšana ir aizliegta, sniedzot norādes par to būvprojektā un Latvijas Nacionālās operas ugunsdrošības instrukcijā;
- vietas, kurās projektējamās nojumes jumtiņi pieguļ Latvijas Nacionālās operas ēkas galvenās skatuves zonai un Operas un baleta ēkas Jaunās zāles skatuves zonai, izbūvēt sauso ugunsdzēsības ūdens aizsega cauruļvadu ar pieslēgumu ugunsdzēsības tehniskai no kanāla puses.

Priekšnieks  
pulkvedis

O.Āboliņš