


Specifikācija

Nr.	NOSAUKUMS	TIPS VAI MARKA	MĒRV.	DAUDZ.	PIEZĪME
1	Cinkotā ūdens un gāzesvadu caurule	DN50(60.0x3.5)	m	25	--
2	Cinkotā ūdens un gāzesvadu caurule	DN65(76.1x3.5)	m	50	
3	Tērauda līkums "Tyco"	Fig.210 DN50	gb.	6	--
4	Tērauda līkums "Tyco"	Fig.210 DN65	gb.	8	--
5	Tērauda couplings, "Tyco"	Fig.705 DN50	gb.	25	--
6	Tērauda couplings, "Tyco"	Fig.705 DN65	gb.	32	--
7	Tērauda trejgabals "Tyco"	Fig.219 DN50	gb.	1	--
8	Caurules atzars "Tyco"	Fig.522 15x50	gb.	4	--
9	Caurules atzars "Tyco"	Fig.522 15x65	gb.	6	--
10	End cap (TYCO)	Fig 260 Dn50	gb.	2	--
11	End cap (TYCO)	Fig 260 Dn65	gb.	1	--
12	Vilktā pāreja (TYCO)	Fig 250 Dn65x50	gb.	1	--
13	Drenčers	TYCO	gb.	10	--
14	Savienotājgalviņas	DN50 (BOGDANOVŠ)	gb.	2	--
15	Savienotājnoslēgtapa	DN50 (BOGDANOVŠ)	gb.	2	--
16	Stiprinājumi "Tyco"	U-bulīti P171 DN50	gb.	25*	--
17	Stiprinājumi "Tyco"	U-bulīti P171 DN65	gb.	32*	--
18	Stiprinājumi "Tyco"	UNIKON-S	gb.	10*	--
19	Stiprinājumi "Tyco"	MODEL KON850/550	gb.	20*	--
20	Stiprinājumi "Tyco"	PERFEKT-N DN50	gb.	25*	--
21	Stiprinājumi "Tyco"	PERFEKT-N DN65	gb.	32*	--
22	Stiprinājumi "Tyco"	UBC	gb.	37*	--
23	Vītņu tapskrūve	M-10	m.	57*	--

* Cauruļvadu stiprinājumu daudzums un tipu jāprecizē pēc nojumes jumtas karkasa projekta risinājuma saņemšanas.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI			
▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:			
sia NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv			
PROJEKTĒTĀJS: SIA "Glamma", Hanzas ielā 16, Rīga, LV-1045, Latvija Būvkomersanta reģ.apl.: 6550-R Tālr: 67338891, Fakss: 67338892, E-pasts: glamma@glamma.lv			
PASŪTĪTĀJS:		PASŪT.NR/ CLIENT'S No.	
SIA "Rīgas Nami" Smilšu iela 14, Rīga, LV-1050		15-37	
BŪVPROJEKTS:		FAILA NOS.	
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvārī 3, Rīgā		LNO-UAS-V.dw	
BŪVE		ARHĪVA NR.	
Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi		15-37	
RASĒJ. NOSAUKUMS		DATUMS	
Sausais ugunsdzēsības aizsega cauruļvads Iekārtu specifikācija		27.02.2015	
STADIJA		MĒROGS	
TP		1:100	
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	M. Glazunovs	PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.	
IZSTRĀDĀJA:	M. Glazunovs	AUS-V-6	