

UAE daļas saturs

Projekta daļas lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji	
2	Nosacītie apzīmējumi	
3	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.Priekšējais panelis	
4	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.Aizmugures panelis	
5	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS. Barošanas shēma .	
6	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.El.aizbīdņa pieslēgums .	
7	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS. Principiālā shēma Nr.1	
8	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.Principiālā shēma N2 .	
9	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.Signāli uz UAS .	
10	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.Ārējo pieslēgumu shēma	
11	Automātikas vadības un indikācijas skapis UAVIS.Elementu specifikācija	
12	Kabeļu ārējo pieslēgumu plāns .	
13	Signalizācijas paneļa izvietojums.	
14	Materiālu specifikācija	

Projektā izmantotie dokumenti

	Nosaukums	Piezīmes
Būvnormatīvs LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	
LVS EN 12845:2004+A2:2009	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinkleru sistēmas. Projektēšana , montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī.	
Būvnormatīvs LBN 221-15	Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija.	
Būvnormatīvs LBN 208-15	Publiskas ēkas un būves.	


Šī būvprojekta ugunsdzēsības sistēmas **UAE** daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un arī citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām .

Būvprojekta UAE daļas vadītājs:

I.Gaujenietis
(vārds un uzvārds)
Sert. Nr. 72-M-64/14
(sertifikāta nr.)

30.07.2015
(datums)

(paraksts)

PROJEKTĒTĀJS: SIA „Sprinkler Service” Reģ. Nr. LV40003013346 Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012, Latvija T. +371 67226360, F. +371 67216604 sprinkler@sprinkler.lv, www.sprinkler.lv						PASŪTĪTĀJS: VSIA "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" Aspazijas bulvāris 3, Rīga , LV-1050		PROJEKTA NR. 15-P/15	
Projekta daļas nosaukums: "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" ēkā, Rīgā Aspazijas bulvārī 3, zem skatuves gremdētavās ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana .		OBJEKTA NOSAUKUMS: "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" ēkā, Rīgā Aspazijas bulvārī 3, zem skatuves gremdētavās ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana .		STADIJA TP		MĒROGS b/m		MARKA UAE	
RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Vispārīgie rādītāji.		LAPA 1		LAPU SK. 1		DATUMS 30.07.2015			