Virzienā 1 Kontrole	Virzienā 2 Kontrole	Virzienā 3 Kontrole	Virzienā 4 Kontrole	Virzienā 5 Kontrole	Virzienā 6 Kontrole	Virzienā 7 Kontrole	Ugunsdzesības krāni virzienā 8 Kontrole	Virzienā 9 Kontrole	Virzienā 10 Kontrole	Virzienā 11 Kontrole	Virzienā 12 Kontrole	Virzienā 13 Kontrole	Virzienā 14 Kontrole	Virzienā 15 Kontrole	Virzienā 16 Kontrole	Virzienā 17 Kontrole	Virzienā 21 Kontrole	Dzēšana sūkņu stacijā Kontrole
SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station	SŪKŅU STACIJA Pumps station
SD9.1	SD10.1	SD11.1	SD12.1	SD13.1	SD14.1	SD15.1	PR1.1	SD16.1	SD17.1	SD18.1	SD19.1	SD20.1	SD21.1	SD22.1	SD23.1	SD24.1	SD25.1	PR2.1

H07V-K 16.0 green/yellow

No skapi SVS (ŠU-1)

NHXH-J E90 5x2,5

UAVIS

Automātikas vadības skapis.

Skatīties signālus lapā nr.9

UKSVS2 (Ugunsdzēsības krānu sūkņu N1 vadības skapis)

UKSVS1 (Ugunsdzēsības krānu sūkņu N2 vadības skapis)

SVS (ŠU-2) (Sprinkleru sistēmas sūkņu N1 un N2 vadības skapis)

Adrešu moduļu skapis sūkņu stacijā Am1-Am39

Applūdināšana Kontrole — SŪKŅU STACIJA Pumps station

Zemas temperatūras Kontrole — SŪKŅU STACIJA Pumps station

Aizbīdņi nepareizā stāvoklī Kontrole — SŪKŅU STACIJA Pumps station — E1-E42

El.aizbīdnis Vadības — SŪKŅU STACIJA Pumps station

Ūdens līmeņi bākā kontrole — SŪKŅU STACIJA Pumps station

Spiediens ūdens bākā kontrole — SŪKŅU STACIJA Pumps station

~220V

POLON 4100
Ugunsdzēsības krānu un sprinkleru sistēmas adrešu signalizācijas panelis (UAS panelis)

Ugunsdzēsības postenis (telpā Nr.109)

PROJEKTĒTĀJS:			
SIA „Sprinkler Service" Reģ. Nr. LV40003013346 Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012, Latvija T. +371 67226360, F. +371 67216604 sprinkler@sprinkler.lv, www.sprinkler.lv			
Projektēja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. vad.	I.GAUJENIETIS		30.07.2015
Rasētājs	A.ARHIPENKO		30.07.2015

PASŪTĪTĀJS: VSIA "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" Aspazijas bulvāris 3, Rīga , LV-1050

OBJEKTA NOSAUKUMS: "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" ēkā, Rīgā Aspazijas bulvārī 3, zem skatuves gremdētavās ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana .

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Automātikas vadības skapis UAVIS. Ārējo pieslēgumu shēma

PROJEKTA NR.		
15-P/15		
ARHĪVA NR.		

PROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS "Latvijas Nacionālā Opera" ugunsdzēsības sistēmas daļeja rekonstrukcija . Elektrotehniskā daļa.		
STADIJA	MĒROGS	MARKA
TP		UAE
LAPA	LAPU SK.	DATUMS
10		30.07.2015