

UAT daļas saturs

Projekta daļas lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji	
2	Zem skatuves zona . Virziens N10. 1.stāvs.	
3	Sūkņu stacijas shēma.Plāns.	
4	Zem skatuves zona . Virziens N10. 1.stāvs un -1.stāvs.Demontāžas plāns.	
5	Materiālu specifikācija	
6	Pielikumi.	
7		

Projektā izmantotie dokumenti

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	Izmantotie dokumenti	
Būvnormatīvs LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	
LVS EN 12845:2004+A2:2009	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinkleru sistēmas. Projektēšana , montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī.	
Būvnormatīvs LBN 221-15	Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija.	
Būvnormatīvs LBN 208-15	Publiskas ēkas un būves.	

Šī būvprojekta **UAT** daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

BūvprojektaUAT daļas vadītājs

30.07.2015

J.Šmauksteļs

Sert. Nr. LNSASC-B-4891/12

Apzīmējumi



Ūdens filtrs  
Y-strainer

EKM



Elektrokontakta manometrs  
El. pressure gauge



Aizbīdnis  
Valve



Sprinklers  
Sprinkler



Sūknis  
Pump



Ūdens sprinkleru signālvārsts  
Alarm valve

Lokanie savienojumi 2"

Caurule DN150-D168x5,0

Caurule DN100-D114x4,0

Caurule DN50-D60x3.6

Caurule DN40-D48x3.6

Caurule DN25-D32x3.2

PROJEKTĒTĀJS: <div>SIA „Sprinkler Service” Reģ. Nr. LV40003013346 Brīvības iela 200c, Rīga, LV-1012, Latvija T. +371 67226360, F. +371 67216604 sprinkler@sprinkler.lv, www.sprinkler.lv</div>				PASŪTĪTĀJS: VSIA "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" Aspazijas bulvāris 3, Rīga , LV-1050		PROJEKTA NR. 15-P/15	
OBJEKTA NOSAUKUMS: "LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA" ēkā, Rīgā Aspazijas bulvārī 3, zem skatuves gremdētavas ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana .				ARHĪVA NR. -----		PROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS "Latvijas Nacionālā Opera" ugunsdzēsības sistēmas daļa rekonstrukcija . Tehnoloģiskā daļa.	
Projektēja	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	STADIJA		MĒROGS	MARKA
Proj. vad.	J.ŠMAUKSTEĻS		30.07.2015	TP		b/m	UAT
Rāsētājs	A.ARHIPENKO		30.07.2015	LAPA		LAPU SK.	DATUMS
				RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Vispārīgie rādītāji.		1	30.07.2015